



# 检测报告

## (Test Report)

No. PRB7SXYT0307839H1

样品名称  
(Sample Description)

出厂水

委托单位  
(Applicant)

裕民县水务有限责任公司



## 声明 Statement

1. 本报告无检验检测专用章、报告骑缝章和批准人签章无效。  
This report is invalid without special seal for inspection and test, cross-page seal and signature of the approver.
2. 本报告页面所使用“PONY”、“谱尼”字样为本单位的注册商标,其受《中华人民共和国商标法》保护,任何未经本单位授权的擅自使用和仿冒、伪造、变造“PONY”、“谱尼”商标均为违法侵权行为,本单位将依法追究其法律责任。  
The words "PONY" and "谱尼" used in this report page are the registered trademarks of the company, which are protected by the Trademark Law of the People's Republic of China. Any unauthorized use, counterfeiting, forging or altering of the trademarks of "PONY" and "谱尼" without the authorization of the company is an illegal infringement, and the company will investigate their legal liabilities according to law.
3. 委托单位对报告数据如有异议,请于报告完成之日起十五日内(初级农产品报告请于报告收到之日起五日内)向本单位书面提出复测申请,同时附上报告原件并预付复测费。  
If the applicant has any objection to the report data, please submit a written application for retesting to PONY within 15 days after the completion of the report (for the report of primary agricultural products, submit a written application for retesting to the unit within 5 days after the receipt of the report), with the original report attached and the retesting fee prepaid.
4. 委托单位办理完毕以上手续后,本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符,本单位将退还委托单位的复测费。  
After the applicant completes the above procedures, PONY shall arrange the retesting as soon as possible. If the retest result is consistent with the objection, PONY will refund the retest fees.
5. 不可重复性或不能进行复测的实验,不进行复测,委托单位放弃异议权利。  
If the experiment cannot be repeated or cannot be retested, no retest shall be conducted, and the applicant shall waive the right of objection.
6. 委托单位对送检样品的代表性和资料的真实性负责,否则本单位不承担任何相关责任。  
The applicant is responsible for the representativeness of the commissioned samples and the authenticity of the documents, otherwise PONY does not assume any relevant responsibilities.
7. 本报告仅对所测样品的检测结果负责,检测结果及其相关判定结论仅反映对所测样品的评价或只代表检测时污染物的排放状况。对于报告及所载内容不能进行商业广告宣传使用,使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,本单位不承担任何经济和法律责任。  
This report is only responsible for the test results of the tested samples. The test results and relevant conclusions reflect the evaluation of the tested samples or only represent the emission status of pollutants during the test. The report and the contents contained in it cannot be used for commercial advertising, and PONY does not assume any economic and legal liabilities for direct or indirect losses and all legal consequences arising from the use.
8. 本单位有权在完成报告后按规定方式处理所测样品,除客户特别声明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。  
PONY has the right to dispose the tested sample after approval of the test report. Unless the applicant specifically declares and pays the sample management fee, all samples beyond the validity period specified in the standard will not be retained.
9. 本单位保证工作的客观公正性,对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。  
PONY assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.
10. 本报告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经本单位批准的复制(全文复制除外)或以其它任何形式的篡改均属无效,本单位将对上述行为追究其相应的法律责任。  
Any unauthorized transfer, appropriation, falsification, alteration, copying (except full text copying) or alteration in any other form of this report without the approval of PONY shall be invalid. PONY shall strictly investigate the corresponding legal liability for the aforesaid behavior.

### ▲ 防伪说明(Anti-counterfeiting Instructions):

1. 报告编号是唯一的。  
The report number is unique.
2. 扫描报告首页下方二维码,即可查询报告真伪。  
Scan the QR code below the first page to check the authenticity of the report.

 **全国服务热线**  
**400-819-5688**  
WWW.PONYTEST.COM



北京实验室:(010)83055000	新疆实验室:(0991)6684186	贵州实验室:(0851)85221000	合肥实验室:(0551)63843474
北京谱尼科技公司:(010)80415661	石家庄实验室:(0311)85376660	上海实验室:(021)64851999	深圳实验室:(0755)26050909
北京谱尼计量实验室:(010)82492998	西安实验室:(029)89608785	苏州实验室:(0512)62997900	深圳谱尼计量实验室:(0755)26050909-846
青岛实验室:(0532)88706866	西安创尼实验室:(029)81123093	苏州汽车座椅实验室及儿童安全座椅	谱尼深圳通测:(0755)27673339
天津实验室:(022)23607888	西安查德威克实验室:(029)62886819	碰撞实验室:(0512)62997900	广州实验室:(020)89224310
长春实验室:(0431)80530198	呼和浩特实验室:(0471)3450025	武汉车附所:(027)82318175	南宁实验室:(0771)5518818
大连实验室:(0411)87336618	太原实验室:(0351)7555722	武汉实验室:(027)83997127	厦门实验室:(0592)5568048
哈尔滨实验室:(0451)58627755	成都实验室:(028)87702708	杭州实验室:(0571)87219096	
郑州实验室:(0371)69350670	成都谱尼计量实验室:(028)87702708-8888	宁波实验室:(0574)87977185	

## 检测结果

(Test Results)

No. PRB7SX YT0307839H1

第 1 页, 共 14 页 (page 1 of 14)

样品名称 (Sample Description)	出厂水	检测类别 (Test Type)	来样检测
委托单位 (Applicant)	裕民县水务有限责任公司	检测环境 (Test Environment)	符合要求
到样日期 (Received Date)	2023-02-10	样品状态 (Sample Status)	无色透明液体
检测日期 (Test Date)	2023-02-10~2023-03-17	检测项目 (Test Items)	见下页
检测方法 (Test Methods)	见附表		
所用主要仪器 (Main Instruments)	见附表		
备注 (Note)	_____		
编制人 (Edited by)	张 敏	审核人 (Checked by)	陈金明
批准人 (Approved by)	孙 威	签发日期 (Issued Date)	2023 年 3 月 20 日

## 检测结果

(Test Results)

No. PRB7SXYT0307839H1

第 2 页, 共 14 页 (page 2 of 14)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	GB 5749-2006 (表 1~表 3) 标准限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)
T0307835H1 出厂水	总大肠菌群, MPN/L	不得检出	未检出 (<2)
	耐热大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出 (<2)
	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不得检出	未检出 (<2)
	菌落总数, CFU/mL	100	20
	#砷, mg/L	0.01	<0.0010
	#镉, mg/L	0.005	<0.0005
	铬 (六价), mg/L	0.05	<0.004
	#铅, mg/L	0.01	<0.0025
	#汞, mg/L	0.001	<0.0001
	#硒, mg/L	0.01	<0.0004
	氰化物, mg/L	0.05	<0.002
	#氟化物, mg/L	1.0	0.33
	#硝酸盐 (以 N 计) /硝酸盐氮, mg/L	10	1.85
	三氯甲烷, mg/L	0.06	<0.00003
	四氯化碳, mg/L	0.002	<0.00021
	#溴酸盐, mg/L	0.01	<0.0050
	甲醛, mg/L	0.9	<0.05
	#氯酸盐, mg/L	0.7	0.0175
	#亚氯酸盐, mg/L	0.7	<0.0024
	#氯化物, mg/L	250	6.46
#硫酸盐, mg/L	250	40.1	

## 检测结果

(Test Results)

No. PRB7SXYT0307839H1

第 3 页, 共 14 页 (page 3 of 14)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	GB 5749-2006 (表 1~表 3) 标准限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)
T0307835H1 出厂水	色度, 度	15	<5
	浑浊度, NTU	1	<0.5
	臭和味	无异臭、异味	无
	肉眼可见物	无	无
	pH 值 (无量纲)	不小于 6.5 且 不大于 8.5	8.13
	#铝, mg/L	0.2	0.063
	#铁, mg/L	0.3	<0.0045
	#锰, mg/L	0.1	<0.0005
	#铜, mg/L	1.0	<0.009
	#锌, mg/L	1.0	<0.001
	#锑, mg/L	0.005	0.00025
	#钡, mg/L	0.7	0.020
	#铍, mg/L	0.002	<0.0002
	#硼, mg/L	0.5	0.075
	#钼, mg/L	0.07	<0.008
	#镍, mg/L	0.02	<0.006
	#铊, mg/L	0.0001	<0.00001
	溶解性总固体 (TDS), mg/L	1000	277
	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计), mg/L	450	184
	耗氧量/高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计), mg/L	3	1.03
挥发酚类, mg/L	0.002	<0.002	

## 检测结果

(Test Results)

No. PRB7SXYT0307839H1

第 4 页, 共 14 页 (page 4 of 14)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	GB 5749-2006 (表 1~表 3) 标准限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)
T0307835H1 出厂水	阴离子合成洗涤剂 (DBS), mg/L	0.3	<0.050
	总α放射性, Bq/L	0.5	0.100
	总β放射性, Bq/L	1	0.101
	游离氯 (以 Cl <sub>2</sub> 计), mg/L	0.3~4	0.04
	臭氧, mg/L	0.3	<0.01
	二氧化氯 (ClO <sub>2</sub> ), mg/L	0.1~0.8	<0.01
	#贾第鞭毛虫, 个/10L	<1	0
	#隐孢子虫, 个/10L	<1	0
	银, mg/L	0.05	<0.013
	氯化氰 (以 CN <sup>-</sup> 计), mg/L	0.07	<0.01
	一氯二溴甲烷, mg/L	0.1	0.00228
	二氯乙酸, mg/L	0.05	<0.0020
	二氯一溴甲烷, mg/L	0.06	0.00332
	1,2-二氯乙烷, mg/L	0.03	<0.00006
	二氯甲烷, mg/L	0.02	<0.00003
	三卤甲烷	1	0.08
	1,1,1-三氯乙烷, mg/L	2	<0.00008
	三溴甲烷, mg/L	0.1	<0.00012
	乙苯, mg/L	0.3	<0.00006
	二甲苯, mg/L	邻二甲苯	0.5
间, 对二甲苯		<0.00013	

## 检测结果

(Test Results)

No. PRB7SX YT0307839H1

第 5 页, 共 14 页 (page 5 of 14)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	GB 5749-2006 (表 1~表 3) 标准限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	
T0307835H1 出厂水	1,1-二氯乙烯, mg/L	0.03	<0.00012	
	1,2-二氯乙烯, mg/L	顺式-1,2-二氯乙烯	0.05	<0.00012
		反式-1,2-二氯乙烯		<0.00006
	1,2-二氯苯, mg/L	1	<0.00003	
	1,4-二氯苯, mg/L	0.3	<0.00003	
	三氯乙烯, mg/L	0.07	<0.00019	
	四氯乙烯, mg/L	0.04	<0.00014	
	六氯丁二烯, mg/L	0.0006	<0.00011	
	苯, mg/L	0.01	<0.00004	
	甲苯, mg/L	0.7	<0.00011	
	苯乙烯, mg/L	0.02	<0.00004	
	氯苯, mg/L	0.3	<0.00004	
	三氯乙酸, mg/L	0.1	<0.0010	
	三氯乙醛, mg/L	0.01	<0.001	
	2,4,6-三氯酚, mg/L	0.2	<0.00004	
	七氯, mg/L	0.0004	<0.0002	
	马拉硫磷, mg/L	0.25	<0.0001	
	五氯酚, mg/L	0.009	<0.00003	
	六六六, mg/L	$\alpha$ -BHC	0.005	<0.00001
		$\beta$ -BHC		<0.00001
$\gamma$ -BHC		<0.00001		
$\delta$ -BHC		<0.00001		

## 检测结果

(Test Results)

No. PRB7SXYT0307839H1

第 6 页, 共 14 页 (page 6 of 14)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	GB 5749-2006 (表 1~表 3) 标准限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	
T0307835H1 出厂水	六氯苯, mg/L	0.001	<0.00002	
	乐果, mg/L	0.08	<0.0001	
	对硫磷, mg/L	0.003	<0.0001	
	灭草松, mg/L	0.3	<0.0002	
	甲基对硫磷, mg/L	0.02	<0.0001	
	百菌清, mg/L	0.01	<0.0004	
	#呋喃丹, mg/L	0.007	<0.000125	
	林丹, mg/L	0.002	<0.00001	
	毒死蜱, mg/L	0.03	<0.002	
	#草甘膦, mg/L	0.7	<0.025	
	敌敌畏, mg/L	0.001	<0.00005	
	莠去津, mg/L	0.002	<0.0005	
	溴氰菊酯, mg/L	0.02	<0.00020	
	2,4-滴, mg/L	0.03	<0.00005	
	滴滴涕, mg/L	p,p'-DDE	0.001	<0.00002
		o,p'-DDT		<0.00002
		p,p'-DDD		<0.00002
p,p'-DDT		<0.00002		
三氯苯, mg/L	1,2,3-三氯苯	0.02	<0.00004	
	1,2,4-三氯苯		<0.00004	
	1,3,5-三氯苯		<0.00004	



## 检测结果

(Test Results)

No. PRB7SXYT0307839H1

第 7 页, 共 14 页 (page 7 of 14)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	GB 5749-2006 (表 1~表 3) 标准限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)
T0307835H1 出厂水	丙烯酰胺, mg/L	0.0005	<0.00005
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯, mg/L	0.008	<0.002
	环氧氯丙烷, mg/L	0.0004	<0.0004
	苯并[a]芘, mg/L	0.00001	<0.0000014
	氯乙烯, mg/L	0.005	<0.00017
	微囊藻毒素-LR, mg/L	0.001	<0.00006
	氨氮, mg/L	0.5	<0.025
	硫化物, mg/L	0.02	<0.02
	钠, mg/L	200	18.4

#表示为分包项目, 其中铈、铊、贾第鞭毛虫、隐孢子虫不在本公司资质认定范围内。  
承担分包单位: 谱尼测试集团股份有限公司 (资质认定证书编号: 220000343608)

——本页以下空白——  
(The page below is blank)

## 检测结果

(Test Results)

No. PRB7SX YT0307839H1

第 8 页, 共 14 页 (page 8 of 14)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	分析方法 (Test methods)	方法来源 (Methods from)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
总大肠菌群	多管发酵法	GB/T 5750.12-2006 2.1	电热恒温培养箱
耐热大肠菌群	多管发酵法	GB/T 5750.12-2006 3.1	电热恒温培养箱
大肠埃希氏菌	多管发酵法	GB/T 5750.12-2006 4.1	电热恒温培养箱
菌落总数	平皿计数法	GB/T 5750.12-2006 1.1	电热恒温培养箱
#砷	氢化物原子荧光法	GB/T 5750.6-2006 6.1	原子荧光光谱仪
#镉	无火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006 9.1	石墨炉原子吸收光谱仪
铬(六价)	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 5750.6-2006 10.1	紫外可见分光光度计
#铅	无火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006 11.1	石墨炉原子吸收光谱仪
#汞	原子荧光法	GB/T 5750.6-2006 8.1	原子荧光光谱仪
#硒	氢化物原子荧光法	GB/T 5750.6-2006 7.1	原子荧光光谱仪
氰化物	异烟酸-巴比妥酸分光光度法	GB/T 5750.5-2006 4.2	紫外可见分光光度计
#氟化物	离子色谱法	GB/T 5750.5-2006 3.2	离子色谱仪
#硝酸盐/硝酸盐氮	离子色谱法	GB/T 5750.5-2006 5.3	离子色谱仪
三氯甲烷	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
四氯化碳	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪

## 检测结果

(Test Results)

No. PRB7SXYT0307839H1

第 9 页, 共 14 页 (page 9 of 14)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	分析方法 (Test methods)	方法来源 (Methods from)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
#溴酸盐	离子色谱法-碳酸盐系统 淋洗液	GB/T 5750.10-2006 14.2	离子色谱仪
甲醛	AHMT 分光光度法	GB/T 5750.10-2006 6.1	紫外可见分光光度计
#氯酸盐	离子色谱法	GB/T 5750.11-2006 6.1	离子色谱仪
#亚氯酸盐	离子色谱法	GB/T 5750.10-2006 13.2	离子色谱仪
#氯化物	离子色谱法	GB/T 5750.5-2006 2.2	离子色谱仪
#硫酸盐	离子色谱法	GB/T 5750.5-2006 1.2	离子色谱仪
色度	铂-钴标准比色法	GB/T 5750.4-2006 1.1	—
浑浊度	散射法-福尔马肼标准	GB/T 5750.4-2006 2.1	散射光浊度仪
臭和味	嗅气和尝味法	GB/T 5750.4-2006 3.1	—
肉眼可见物	直接观察法	GB/T 5750.4-2006 4.1	—
pH 值	玻璃电极法	GB/T 5750.4-2006 5.1	pH 计
#铝	电感耦合等离子体发射 光谱法	GB/T 5750.6-2006 1.4	电感耦合等离子体发 射光谱仪
#铁	电感耦合等离子体发射 光谱法	GB/T 5750.6-2006 2.3	电感耦合等离子体发 射光谱仪
#锰	电感耦合等离子体发射 光谱法	GB/T 5750.6-2006 3.5	电感耦合等离子体发 射光谱仪
#铜	电感耦合等离子体发射 光谱法	GB/T 5750.6-2006 4.5	电感耦合等离子体发 射光谱仪

## 检测结果

(Test Results)

No. PRB7SXYT0307839H1

第 10 页, 共 14 页 (page 10 of 14)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	分析方法 (Test methods)	方法来源 (Methods from)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
#锌	电感耦合等离子体发射光谱法	GB/T 5750.6-2006 5.5	电感耦合等离子体发射光谱仪
#镉	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2006 19.4	电感耦合等离子体质谱仪
#钡	电感耦合等离子体发射光谱法	GB/T 5750.6-2006 16.2	电感耦合等离子体发射光谱仪
#铍	电感耦合等离子体发射光谱法	GB/T 5750.6-2006 20.4	电感耦合等离子体发射光谱仪
#硼	电感耦合等离子体发射光谱法	GB/T 5750.6-2006 8.2	电感耦合等离子体发射光谱仪
#钼	电感耦合等离子体发射光谱法	GB/T 5750.6-2006 13.2	电感耦合等离子体发射光谱仪
#镍	电感耦合等离子体发射光谱法	GB/T 5750.6-2006 15.2	电感耦合等离子体发射光谱仪
#铊	电感耦合等离子体质谱法	GB/T 5750.6-2006 21.3	电感耦合等离子体质谱仪
溶解性总固体 (TDS)	称量法	GB/T 5750.4-2006 8.1	电子天平 电热鼓风干燥箱
总硬度	乙二胺四乙酸二钠 滴定法	GB/T 5750.4-2006 7.1	滴定管
耗氧量/ 高锰酸盐指数	酸性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.7-2006 1.1	滴定管 电热恒温水浴锅
挥发酚类	4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	GB/T 5750.4-2006 9.1	紫外可见分光光度计
阴离子合成洗涤剂 (DBS)	亚甲蓝分光光度法	GB/T 5750.4-2006 10.1	紫外可见分光光度计
总 $\alpha$ 放射性	低本底总 $\alpha$ 检测法	GB/T 5750.13-2006 1.1	六路低本底 $\alpha\beta$ 测量仪
总 $\beta$ 放射性	薄样法	GB/T 5750.13-2006 2.1	六路低本底 $\alpha\beta$ 测量仪

## 检测结果

(Test Results)

No. PRB7SX YT0307839H1

第 11 页, 共 14 页 (page 11 of 14)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	分析方法 (Test methods)	方法来源 (Methods from)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
游离氯	N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法	GB/T 5750.11-2006 1.1	便携式余氯 二氧化氯五参数快速 测定仪
臭氧	碘量法	GB/T 5750.11-2006 5.1	滴定管
二氧化氯	现场测定法	GB/T 5750.11-2006 4.4	便携式余氯 二氧化氯五参数快速 测定仪
#贾第鞭毛虫	免疫磁分离荧光抗体法	GB/T 5750.12-2006 5.1	淘洗仪
#隐孢子虫	免疫磁分离荧光抗体法	GB/T 5750.12-2006 5.1	淘洗仪
银	电感耦合等离子体发射 光谱法	GB/T 5750.6-2006 12.3	电感耦合等离子体 发射光谱仪
氯化氰	异烟酸-巴比妥酸分光 光度法	GB/T 5750.10-2006 11.1	紫外可见分光光度计
一氯二溴甲烷	吹脱捕集/气相色谱-质 谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
二氯乙酸	液液萃取衍生化气相 色谱法	GB/T 5750.10-2006 9.1	气相色谱仪
二氯一溴甲烷	吹脱捕集/气相色谱- 质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
1,2-二氯乙烷	吹脱捕集/气相色谱- 质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
二氯甲烷	吹脱捕集/气相色谱- 质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
三卤甲烷	吹脱捕集/气相色谱- 质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
1,1,1-三氯乙烷	吹脱捕集/气相色谱- 质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
三溴甲烷	吹脱捕集/气相色谱- 质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪

## 检测结果

(Test Results)

No. PRB7SX YT0307839H1

第 12 页, 共 14 页 (page 12 of 14)

附表：检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	分析方法 (Test methods)	方法来源 (Methods from)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
乙苯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
二甲苯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
1,1-二氯乙烯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
1,2-二氯乙烯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
1,2-二氯苯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
1,4-二氯苯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
三氯乙烯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
四氯乙烯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
六氯丁二烯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
苯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
甲苯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
苯乙烯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
氯苯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
三氯乙酸	液液萃取衍生化气相色谱法	GB/T 5750.10-2006 10	气相色谱仪
三氯乙醛	气相色谱法	GB/T 5750.10-2006 8.1	气相色谱仪

## 检测结果

(Test Results)

No. PRB7SXYT0307839H1

第 13 页, 共 14 页 (page 13 of 14)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	分析方法 (Test methods)	方法来源 (Methods from)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
2,4,6-三氯酚	衍生化气相色谱法	GB/T 5750.10-2006 12.1	气相色谱仪
七氯	液液萃取气相色谱法	GB/T 5750.9-2006 19.1	气相色谱仪
马拉硫磷	毛细管柱气相色谱法	GB/T 5750.9-2006 7	气相色谱仪
五氯酚	衍生化气相色谱法	GB/T 5750.9-2006 21	气相色谱仪
六六六	毛细管柱气相色谱法	GB/T 5750.9-2006 2.2	气相色谱仪
六氯苯	气相色谱法	GB/T 5750.9-2006 20	气相色谱仪
乐果	毛细管柱气相色谱法	GB/T 5750.9-2006 8	气相色谱仪
对硫磷	毛细管柱气相色谱法	GB/T 5750.9-2006 4.2	气相色谱仪
灭草松	气相色谱法	GB/T 5750.9-2006 12	气相色谱仪
甲基对硫磷	毛细管柱气相色谱法	GB/T 5750.9-2006 5	气相色谱仪
百菌清	气相色谱法	GB/T 5750.9-2006 9.1	气相色谱仪
#呋喃丹	高压液相色谱法	GB/T 5750.9-2006 15.1	液相色谱仪
林丹	毛细管柱气相色谱法	GB/T 5750.9-2006 3	气相色谱仪
毒死蜱	气相色谱法	GB/T 5750.9-2006 16.1	气相色谱仪
#草甘膦	高压液相色谱法	GB/T 5750.9-2006 18.1	液相色谱仪

## 检测结果

(Test Results)

No. PRB7SX YT0307839H1

第 14 页, 共 14 页 (page 14 of 14)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	分析方法 (Test methods)	方法来源 (Methods from)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
敌敌畏	毛细管柱气相色谱法	GB/T 5750.9-2006 14	气相色谱仪
莠去津	高压液相色谱法	GB/T 5750.9-2006 17.1	液相色谱仪
溴氰菊酯	气相色谱法	GB/T 5750.9-2006 11.1	气相色谱仪
2,4-滴	气相色谱法	GB/T 5750.9-2006 13	气相色谱仪
滴滴涕	毛细管柱气相色谱法	GB/T 5750.9-2006 1.2	气相色谱仪
三氯苯	气相色谱法	GB/T 5750.8-2006 27	气相色谱仪
丙烯酰胺	气相色谱法	GB/T 5750.8-2006 10.1	气相色谱仪
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	气相色谱法	GB/T 5750.8-2006 12.1	气相色谱仪
环氧氯丙烷	气相色谱法	GB/T 5750.8-2006 17.1	气相色谱仪
苯并[a]芘	高压液相色谱法	GB/T 5750.8-2006 9.1	液相色谱仪
氯乙烯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法	GB/T 5750.8-2006 附录 A	吹扫捕集样品浓缩仪 气相色谱/质谱联用仪
微囊藻毒素-LR	高压液相色谱法	GB/T 5750.8-2006 13.1	液相色谱仪
氨氮	水杨酸盐分光光度法	GB/T 5750.5-2006 9.3	紫外可见分光光度计
硫化物	N,N-二乙基对苯二胺分光光度法	GB/T 5750.5-2006 6.1	紫外可见分光光度计
钠	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006 22.1	原子吸收分光光度计